

O.271.4.2024

Gostyń, 15.03.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy zadania pn.: *Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe w budynku Ratusza w Gostyniu*

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: W kosztorysie w dziale Instalacji teletechnicznej znajduje się rura windurowa 160m dla kabli HDMI ale w przedmiarze nie ma kabli HDMI.

Czy te rury mają być przygotowane przyszłościowo pod kable, czy trzeba doliczyć kabel HDMI?

Odpowiedź nr 1:

Rura windurowa jest przeznaczona do kabli UTP kat. 6A. Zamawiający nie przewiduje instalacji kabla HDMI.