

Stargard 24.04.2024r.

Otrzymują wszyscy Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne: - Opracowanie projektu sanitarnego i elektrycznego podłączenia dwóch studni głębinowych nr 38 i 39 na terenie Ujęcia Wody "Stargard - Południe" - znak sprawy: TA-ZR-34-2024

W dniu 23.04.2024 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

1. Proszę udostępnić mapę terenu ujęcia wody "Stargard-Południe" zawierającą lokalizację studni nr 38 i 39 na terenie ujęcia wraz z przebiegiem istniejącego uzbrojenia (sieć wodociągowa i elektryczna) z pokazaniem miejsc włączeń studni do sieci wodociągów wody surowej oraz miejsc włączeń zasilania energetycznego.
Odp: Załączono kopię map II.1 oraz II.2
2. W przypadku braku mapy proszę podać orientacyjne długości projektowanych rurociągów i linii kablowych elektrycznych i AKPiA niezbędnych dla potrzeb studni S38 i 39.
Odp: Orientacyjne odległości podłączenia studni nr 38 – rurociąg ok. 49 mb, linia kablowa elektryczna – ok. 240 mb. studnia nr 39 – rurociąg ok. 15 mb. linia kablowa elektryczna – ok. 550 mb
3. Czy Zamawiający posiada decyzję środowiskową na rozbudowę ujęcia wody o studnie nr 38 i 39? Jeżeli tak - to proszę udostępnić ww. decyzję.
Odp: Zamawiający posiada decyzję środowiskową i ją udostępnia.
4. Czy Zamawiający posiada decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę ujęcia wody o studnie nr 38 i 39? Jeżeli tak - to proszę udostępnić ww. decyzję.
Odp: Zamawiający nie posiada w/w decyzji
5. Proszę udostępnić decyzję - pozwolenie wodnoprawne, która jest wymieniona w Specyfikacji technicznej do zapytania ofertowego.
Odp: Zamawiający udostępnia decyzje.
6. Proszę udostępnić projekt robót geologicznych na wykonanie studni nr 38 i 39 lub charakterystykę ww. studni (głębokość studni, wydajność studni).
Odp: Zamawiający udostępnia projekt geologiczny.
7. Czy podłączenie studni nr 38 i 39 (wodociąg i linie energetyczne) wymagają wykonania przejść (przekroczeń) pod torami kolejowymi PKP i pod rzeką Iną ?
Odp: Podłączenie studni nr 38 i 39 nie będzie wymagało przejść pod torami kolejowymi oraz rzeką Iną.
8. Z uwagi niewystarczający opis przedmiotu zamówienia proszę o przedłużenie czasu na składanie ofert o 7 dni od czasu otrzymania odpowiedzi na pytania.
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.