



Wieluń, 24 maja 2024 r.

**Do wszystkich zainteresowanych wykonawców,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy postępowania pn. **Remont wewnętrznych poziomów instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej w tunelu technicznym budynku szpitala**, numer sprawy: **SPZOZ.ZP.2.24.242.8.2024**

Zamawiający SPZOZ w Wieluniu informuje, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma zakupowa) zostały złożone następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1

Pytanie nr 1 . W przedmiarze robót instalacji zimnej i ccw oraz instalacji c.o. brak pozycji na odwóz i koszt utylizacji izolacji z demontażu . Czy zatem należy przyjąć koszt odwozu i utylizacji do wyceny ?

Odpowiedź: Tak, koszty te należy uwzględnić w wycenie.

Pytanie 2

Pytanie nr 2. Czy wodę po przeprowadzeniu prób szczelności instalacji wody zimnej należy poddać badaniu przez Sanepid ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3

Pytanie nr 3. Brak pozycji na montaż wodomierzy : zw (JS 2,5 , JS 10) CW (JS 2,5 , JS120) cyrkulacja JS25 -120 . Na rysunku iS - 7 są w projekcie technicznym . Czy należy je uwzględnić w wycenie ? Proszę o podanie średnic .

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić powyższe elementy w wycenie. Średnice to odpowiednio DN20(JS2,5) DN32 (JS10).

Pytanie 4

Pytanie nr 4 . Czy przy zaworach odcinających w kanale technicznym należy zamontować śrubunki ? Czy ująć do wyceny jako dodatkową pozycję .

Odpowiedź: Tak, należy zamontować i uwzględnić w wycenie.

Pytanie 5

Pytanie nr 5 . Brak pozycji malowanie rur stalowych i rozdzielaczy do pozycji nr 24 , 25 ,26 , 27 ? Czy ująć pozycję na malowanie rur .

Odpowiedź: Tak, należy ująć malowanie rur stalowych.

Spełniając wymóg art. 284 ust. 2 i ust. 6 treść pytań wraz z wyjaśnieniami udostępniamy na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Powyższe odpowiedzi Zamawiającego stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Zatwierdził:

.....
podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej
(Na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Anna Freus)

