

Szczytno, dnia 22 marca 2023 r.

Nasz znak: RR.PFZ.271.3.2023

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania: „**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szymany**”

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia treść zapytań z dnia 22.03.2023 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Prosimy o podanie parametrów technicznych pomp głębinowych jakie należy uwzględnić w wycenie. W projekcie brak danych technicznych, Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Parametry pompy głębinowej:

Wydajność max: 917 l/min

Wysokość podnoszenia max: 88 m

Waga: 125 kg

Moc silnika: 9kW

Średnica króćca tłocznego: 3"

Średnica pompy: 196 mm

Zasilanie: 400V

korpus ssawny i tłoczny – żeliwo sferoidalne

korpus środkowy – żeliwo miedziowe

wirniki – mosiądz

wał i sprzęgło – stal nierdzewna

łożysko – guma/stal nierdzewna

Pytanie 2

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu, odstojniki (studnie żelbetowe) są przeznaczone do remontu. Dokumentacja techniczna i przedmiar robót nie opisują tego elementu. Prosimy o opisanie zakresu robót przewidzianych dla odstojników.

Odpowiedź

Wody popłuczne powstające w procesie płukania filtrów w stacji uzdatniania wody odprowadzane będą projektowanym przewodem kanalizacyjnym PCV Ø200 mm do istniejącego odstożnika (do remontu) złożonego z ośmiu studni żelbetowych. W ramach zakładanego remontu należy:

- **wymalować wewnętrzną część odstożników**
- **uzupełnić ubytki fugi między kręgami**
- **wymiana włączów żeliwnych fi 600, szt. 8**

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ z dnia 06.03.2023 r. i są wiążące dla Wykonawców od chwili ogłoszenia treści niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, iż w związku niniejszymi z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 24.03.2023 roku o godzinie 11:00.

Z poważaniem
Wójt Gminy Szczytno
Sławomir Wojciechowski