

Włoszczowa, dnia 08.05.2023r.

Wszyscy oferenci

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku remizy w Koniecznie”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści zapytania. Poniżej Zamawiający przekazuje pytanie wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1:

Zamawiający oczekuje zamontowanie falownika, który umożliwi rozbudowę instalacji o kolejne moduły PV. Nie określił przy tym ile ma ich być. Natomiast dopuszczalna moc falownika została określona między 6 kW a 50 kW bez konkretnej wartości, co ma znaczący wpływ na cenę końcową oferty. Proszę o dokładne określenie mocy falownika, lub docelową moc łączną modułów PV.

Odpowiedź:

Zamawiający określa moc falownika o parametrach 10-12 kW.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Dominika Soboda
Z-ca Naczelnika Wydziału Funduszy
Pomocowych, Inwestycji i Planowanie
Przestrzennego