



**Powiat Sokółski**

**reprezentowany przez Zarząd Powiatu**

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8

tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08

[www.sokolka-powiat.pl](http://www.sokolka-powiat.pl)

[starostwo@sokolka-powiat.pl](mailto:starostwo@sokolka-powiat.pl)

Sokółka, dnia 15 marca 2024 r.

**OR-VIII.272.3.2024.DM**

(znak zamówienia)

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp” na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w Dąbrowie Białostockiej”.**

Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Poniżej treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o potwierdzenie, że wizja lokalna jest wymagana aby móc skutecznie złożyć ofertę.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po obowiązkowym odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wymaga konstrukcji balastowej?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający nie wymaga konstrukcji balastowej.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o podanie właściwego zakresu napięcia MPP


**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający wyjaśnia, iż prawidłowy zakres napięcia falownika MPP wynosi 160-1000V.

**Pytanie nr 4:**

Szanowni Państwo chciałbym się upewnić czy budynek na którym ma powstać mikro-instalacja to ten z zdjęcia poniżej?

Również proszę o informację czy koniecznie jest tutaj wymagana konstrukcja na rąbek. Czy poszycie jest takie jak na zdjęciu ?



**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Na zdjęciu jest właściwy budynek, nie mniej jest to stan z 2022 roku. Obecnie wygląda on jak na załączonym zdjęciu. Instalację należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do przetargu.



**Pytanie nr 5:**

Prosimy o informację jakie aktualnie jest poszycie na dachu budynku przy ul. Obwodowej 14.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Aktualne poszycie na dachu jest blaszane.