



"EKO-REGION" sp. z o.o.

97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18

tel. (+48) 44 633-08-15 fax (+48) 44 633-08-19

www.eko-region.pl

e-mail: sekretariat@eko-region.pl

NIP 769-19-17-979, nr BDO 000023260

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000005790. Wysokość kapitału zakładowego 80 611 600,00 zł

Bełchatów, dnia 22.02.2024r.

L.dz. 313/2024

Znak sprawy: Wykonanie i montaż stałego urządzenia gaśniczego na terenie Z/I Bełchatów/2024

"EKO-REGION" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, przy ul. Bawełnianej 18, w związku z wpływem pytania w dniu 20.02.2024 r. dotyczącego przedmiotowego przetargu odpowiada:


Pytanie 1:

W załączniku nr 2 do SWZ (OPZ) opisano wyłącznie dokumenty wymagane dla systemu detekcji i sterowania gaszeniem. Prosimy o informację czy wybrany system mgły wodnej musi posiadać certyfikat CNBOP dopuszczający do stosowania w branży pożarowej? Czy jest dopuszczony system nie posiadający dopuszczenia CNBOP?

Odpowiedź do pytania 1:

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zostały opisane w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ i nr 2 do umowy. Zainstalowany system stałego urządzenia gaśniczego – instalacji mgły wodnej wraz z systemem detekcji pożaru i sterowania na potrzeby gaszenia rozdrabniarki przemysłowej WEIMA 3000 ma posiadać świadectwo dopuszczenia (np. CNBOP). Jednocześnie Zamawiający określił, że urządzenia systemu wykrywania pożaru i sterowania mają posiadać pozytywne oceny techniczne wydane przez CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w zakresach:

- a) centrala sygnalizacji pożarowej, elektryczna centrala automatycznego sterowania gaszeniem,
- b) wyrobów do wykrywania i sygnalizacji pożaru, wyrobów do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu,
- c) kabli zasilających, sterujących i komunikacyjnych.

PROKURENT

Anna Żarowska