

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **Wykonanie robót budowlano-montażowych oraz pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy: Gajowej, Jałowcowej i Wiejskiej w Poddębicach”**

Zamawiający Gmina Poddębice działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

Pytanie nr 1

Dokumentacja projektowa przewiduje budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika. Prosimy o doprecyzowanie zakresu i konstrukcji odtworzenia nawierzchni na przedmiotowym odcinku.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż odtworzenie ul. Kopernika na długości budowanej kanalizacji deszczowej należy wykonać w następujący sposób:

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm, gr 25cm na szerokości od krawężnika do osi jezdni,
- warstwa wiążąca bitumiczna z betonu asfaltowego, gr. 4cm na szerokości od krawężnika do osi jezdni,
- warstwa ścieralna bitumiczna z betonu asfaltowego, gr. 4cm na szerokości całej jezdni,
- wymiana krawężnika na betonowy 15x30cm, ustawionego na ławie betonowej po obu stronach jezdni.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż załączony do opisu przedmiotu zamówienia przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Burmistrz Poddębic
(-) Piotr Sęczkowski