

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka ulicy Młynarskiej i Kilińskiego”**

Gmina Poddębice działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

Pytanie nr 1.

Proszę o wyjaśnienie konstrukcji drogi w zakresie robót jest m.in. stabilizacja gruntu cementem w przedmiarze jak i w rysunkach warstw w projekcie budowlanym brak tej pozycji. Proszę o dodanie w przedmiarach lub jasne wskazanie co do tej podbudowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż stabilizacja gruntu cementem grub. 15 cm nie jest objęta niniejszym postępowaniem przetargowym i została wykreślona z opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Burmistrz Poddębic
(-) Piotr Sęczkowski