

### Obliczenie prądu obciążenia oraz dobór przekroju przewodów

#### Podrzewie ul. Sportowa - obwód I

L.p.	Pzn [W]	Współ.	Un [V]	kz	I <sub>obc.</sub> [A]	I <sub>b</sub> =[A]	Nazwa odb.	Typ przewodu	I <sub>dd</sub> [A]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	141	1	400	1	0,35	6	ośw.-obw.I	NAYY-J 4x35mm <sup>2</sup>	118

#### Obliczenie spadku napięcia dla I obwodu nn 0,4 kV

L.p.	Pzn. [W]	długość [m]	przew.wł.	kwad. nap [V]	S [mm <sup>2</sup> ]	del. U[V]	del. U%	Nazwa odb.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	235	201	35	160000	35,00	0,00024	0,0241	ośw.-obw. I

Spadek napięcia mieści się w granicy dopuszczalnej