

Płużnica, dnia 20.04.2023 r.

GMINA PŁUŻNICA
PŁUŻNICA 60
87 – 214 PŁUŻNICA

GPI.271.8.2023

Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: **Przebudowa drogi gminnej nr 070131c od km 0+000 do km 1+700 w miejscowości Czaple**

Gmina Płużnica – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn.zm.), dalej w skrócie Pzp Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Prosimy o określenie na jakiej powierzchni należy zastosować geosiatkę i w jakim miejscu. Na przekrojach konstrukcyjnym nie jest ona uwzględniona, natomiast w przedmiarze jest uwzględniona.

Odpowiedź

Zamawiający zamieści poprawione przekroje poprzeczne.

Pytanie 2

Czy inwestor wymaga wykonania odcinka próbnego po za trasą projektowaną, jeśli tak to prosimy o określenie konstrukcji lokalizacji oraz ilości.

Odpowiedź

Przed rozpoczęciem robót, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania,
- określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
- wskaźnika zagęszczenia wykonywanej warstwy.

Roboty budowlane przewidziane do wykonania na odcinku próbnym polegają na wykonaniu:

- Mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa łamanego; 0,8 kg/m²
- Nawierzchnię z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)

Wykonanie podbudowy na odcinku próbnym nie będzie wymagane.

Na odcinku próbnym Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania warstwy, przy czym powierzchnia odcinka próbnego powinna być zgodna z zakresem wskazanym w poz. 4 i 6 d.6 przedmiaru robót. Odcinek próbny Wykonawca wykona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, t. j. w odległości 7 km od miejsca realizacji inwestycji.

Odcinek próbny po wykonaniu, zostanie własnością Zamawiającego

W załączeniu:

- Szczegółowa specyfikacja techniczna (wersja poprawiona),
- Rys. 6.1. przekroje
- Rys. 6.2 przekroje
- Rys. 6.3 przekroje

Wyjaśnienia SWZ i zmiana treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/pluznica/proceedings> (ID postępowania 750921).

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
w formie „Komunikatu publicznego”
za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.