

Numer P/19/003521

Miejscowość Olsztyn

Data 25-06-2019

**AKTUALIZACJA NR 1 WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie**

Przyłączany obiekt:

Nazwa:

Adres (Nr działki):

Oczyszczalnia Ścieków ŁYNA z układem generacji - przyłącze nr 2 (PL0037630000823202)
Olsztyn, ul. Leśna 9
gm. Olsztyn, dz. 2/1 obr 156

Niniejszym dokumentem wprowadza się następujące zmiany w warunkach przyłączenia nr P/19/003519 z dnia 25.04.2019 r.:

9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych:

Wymagane – należy wykorzystać istniejący układ transmisji danych pomiarowych.

a) W układzie pomiaru energii wytworzonej brutto należy zapewnić działanie układu pomiarowego i komunikacji także w przypadku odstawienia jednostki wytwórczej (poprzez podtrzymanie zasilania ze źródeł zewnętrznych lub odpowiednie umiejscowienie obwodów napięciowych.

b) Układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniać możliwość transmisji danych pomiarowych w trybie "off line" do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie za pośrednictwem wyjść cyfrowych liczników energii elektrycznej lub rejestratorów (koncentratorów).

c) Protokół transmisji danych pomiarowych oraz format udostępnianych danych muszą być akceptowane przez system dystrybucyjny.

d) Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA.

Pozostałe zapisy warunków przyłączenia nr P/19/003519 z dnia 25.04.2019 r. pozostają bez zmian.

Runowicz Małgorzata

OPRACOWAŁ
tel. 896121803



Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn



ZATWIERDZIŁ

Kierownik
Biura Inżynierii Sieciowego

Tomasz Uniadek