



**Energa**  
operator

Numer P/19/003519

Miejscowość Olsztyn

Data 25-06-2019

**AKTUALIZACJA NR 1 WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA  
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA  
Oddział w Olsztynie**

Przyłączany obiekt:

Nazwa:

Oczyszczalnia Ścieków ŁYNA z układem generacji - przyłączy nr 1 (PL0037630000823109)

Adres (Nr działki):

Olsztyn, ul. Leśna 9

gm. Olsztyn, dz. 2/1 obr 156

Niniejszym dokumentem wprowadza się następujące zmiany w warunkach przyłączenia nr P/19/003519 z dnia 25.04.2019 r.:

9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych:

Wymagane – należy wykorzystać istniejący układ transmisji danych pomiarowych.

a) W układzie pomiaru energii wytworzonej brutto należy zapewnić działanie układu pomiarowego i komunikacji także w przypadku odstawienia jednostki wytwórczej (poprzez podtrzymanie zasilania ze źródeł zewnętrznych lub odpowiednie umiejscowienie obwodów napłciowych.

b) Układy pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniać możliwość transmisji danych pomiarowych w trybie "off line" do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie za pośrednictwem wyjść cyfrowych liczników energii elektrycznej lub rejestratorów (koncentratorów).

c) Protokół transmisji danych pomiarowych oraz format udostępnianych danych muszą być akceptowane przez system dystrybucyjny.

d) Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA.

Pozostałe zapisy warunków przyłączenia nr P/19/003519 z dnia 25.04.2019 r. pozostają bez zmian.

Runowicz Małgorzata

OPRACOWAŁ

tel. 896121803

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie  
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

ZATWIERDZIŁ

Kierownik  
Biura Maja i Sieciowego

Tomasz Gniadek