

WYNIKI OGÓLNE - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Wyniki ogólne

Ilość źródeł	1
Ilość podgrzewaczy	0
Ilość odbiorników ZW i CW	4
Ilość działek ZW i CW	9
w tym	
Ilość działek wody zimnej	9
Ilość działek wody ciepłej	0
Ilość obiegów cyrkulacyjnych	0
Ilość działek cyrkulacyjnych	0
Całkowita długość rurociągów	99,0 m
w tym ZW	99,0 m
w tym CW	0,0 m
w tym cyrkulacyjnych	0,0 m
Całkowita pojemność rurociągów	221,7 dm ³
w tym ZW	221,7 dm ³
w tym CW	0,0 dm ³
w tym cyrkulacyjnych	0,0 dm ³

Źródła wody

Źródło: bez nazwy

Rzędna źródła: -1,49 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa	Zimna woda	Ciepła woda	Cyrkulacja
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]	330		
Temperatura wody [°C]	5		
Przepływ w źródle [dm ³ /s]	3		