



Legenda:

- Czujnik dymu optyczny pomieszczenia czyste, suche, ciepłe np. sale, biura, pom. socjalne, komunikacja
- Czujnik dymu optyczny ze wskaźnikiem zadziałania Nad sufitem podwieszanym
- Czujnik dymu multisensorowy pomieszczenia brudne, wilgotne, chłodne np. magazyny, warsztaty
- Wyłącznik przeciwpożarowy prądu
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Sygnalizator akustyczny
- Centrala Sygnalizacji Pożaru

INST. ELEKTRYCZNE:		INWESTYCJA:	
THS System		Modernizacja instalacji elektr. w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	
INTELEKTUALNE INSTALACJE		Jednostka ewid. 081203. 4 Wschowa obszar miejski	
INWESTOR:		Obręb ewid. 0001 Wschowa, dz. nr ewid. 927	
PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:	
mgr inż. Michał Pawlik		DATA:	
WKP/0259/PWOE/15		2021-12-07	
OPRACOWAŁ:		BRANŻA:	
mgr inż. Marcin Englert		EL	
mgr inż. Łukasz Kosicki		STADIUM:	
Szymon Skibiszewski		PB	
SPRAWDZIŁ:		SKALA:	
mgr inż. Tomasz Gramsch		1:100	
WKP/0447/PWOE/16		NR RYS:	
TEMAT:		E-30	
Plan instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP		Rzut poddasza	