



Złotoryja, dnia 17.01.2022 r.

WAG.271.7.2021

Zapytania i wyjaśnienia

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA nr 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w Złotoryi”, nr ogłoszenia 2021/BZP 00327629/01 z dnia 22.12.2021 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00341272/01 z dnia 31.12.2021 r.

Zgodnie z Rozdziałem IX. SWZ – Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiająca będzie komunikowała się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej (pkt 27, 29 i 30) Zamawiająca informuje:

W dniu 14.01.2022 r. drogą elektroniczną w przedmiotowym postępowaniu, od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 uPzp „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień (...)” i ust. 6 uPzp „Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, (...)”.

Zapytanie nr 1:

Prosimy o udostępnienia doszczegółowienia dla poz. nr 171 przedmiaru część 1 - Przyłącza kanalizacji deszczowej.

Brak określenia zakresu, ilości, jednostek miary uniemożliwia wycenę.

Wyjaśnienie nr 1:

Proszę przyjąć wykonanie 4 szt. przyłączy kanalizacji deszczowej na długości 34 m z rur PVC Ø200 mm, zakończonych studzienką kanalizacyjną Ø500 mm zaślepioną, do granic nieruchomości położonych przy ulicy;

1. Kościuszki nr 1 (dz. nr 126/5 obr. 2) – 9,5 m + studzienka kanalizacyjna Ø500 mm;



2. Kościuszki nr 1A (dz. nr 126/3 obr. 2) – 9,5 m + studzienka kanalizacyjna Ø500 mm;
3. Kościuszki nr 3 (dz. nr 125/5 obr. 2) – 2 x 7,5 m + studzienka kanalizacyjna Ø500 mm;

Niniejsza zmiana nie dotyczy wielkości ani zakresu zamówienia, a jedynie dookreśla przedmiotu zamówienia. Zamawiająca daje dodatkowy czas Wykonawcy na zapoznanie się ze zmianą i przygotowanie oferty, i przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Zmianie ulega:

1. Termin składania ofert:
Przed zmianą: 25.01.2022 r. godz. 9⁰⁰
Po zmianie: 27.01.2022 r. godz. 9⁰⁰
2. Termin otwarcia ofert:
Przed zmianą: 25.01.2022 r. godz. 9⁰⁵
Po zmianie: 27.01.2022 r. godz. 9⁰⁵
3. Termin związania ofertą:
Przed zmianą: 23.02.2022 r.
Po zmianie: 25.02.2022 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 5 i 7 uPzp „5. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert (...) przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została odpowiednio udostępniona SWZ (...)” oraz „7. Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ (...) zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania”.

Zamawiająca informuje, że niniejsza zmiana treści SWZ staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążąca przy składaniu ofert.

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiająca dokonała zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.01.2022 r. pod nr 2021/BZP 00021906/01 – na podstawie art. 286 ust. 9 uPzp.

Pozostała treść SWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

Burmistrz Miasta

Robert Pawłowski