



Poznań, dnia 10.06.2021r.

Nasz znak: WZ.261.2.15.2021

Dotyczy: Remont drogi powiatowej nr 2419P Lusowo - Sady

Wasz znak:

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm., dalej ustawa Pzp) , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

1. W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wyrównawczą / wiążącą. W opisie technicznym i na przekrojach wskazano mieszankę AC11W, natomiast zgodnie ze specyfikacją i przedmiarem należy wbudować AC16W. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Zamawiający w komunikacie nr 5 z 10.06.2021r. załączył poprawiony w tym zakresie, prawidłowy przedmiar robót i kosztorys ofertowy.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie podbudowy bitumicznej (poszerzenia istniejącej jezdni) z mieszanki AC22P?

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rodzaju mieszanki na wykonanie podbudowy bitumicznej. Podbudowę na poszerzeniu istniejącej jezdni należy wykonać zgodnie z projektem z mieszanki AC16P

3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilościach robót do wykonania pomiędzy udostępnionym kosztorysem ofertowym a przedmiarem robót (dotyczy pozycji nr 16, 25, 26, 28, 29, 30 i 32) oraz jednoznaczne wskazanie które ilości należy przyjąć do oferty.

Zamawiający wyjaśnia, że ilości robót do wykonania w kosztorysie ofertowym (poz. 16, 25, 26, 28, 29, 30 i 32) są prawidłowe i spójne z przedmiarem robót.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Zamawiający nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu.

Sprawa prowadzi:

Sylwia Godlewska

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu
Marek Borowczak
Marek Borowczak

STALBANY SPECJALISTA
DŚ. ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
Sylwia Godlewska