



TL-B - tablica licznikowo-bezpiecznikowa

RE - rozdzielnia elektryczna

~ - gniazdo wtykowe

~ - gniazdo wtykowe IP44

W ppoż. ☐ - przeciwpożarowy wyłącznik prądu

GE - grzejnik elektryczny ścienny

Uwaga.

- Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać o odporności ogniowej EI60.
- Rozdzielnica musi posiadać własne uzziemienie.
- Grzejniki elektryczne muszą posiadać tryb antyzamrażeniowy, programator czasowy, czujnik przechyłu oraz możliwość regulacji minimum od 5°C do 25°C
- Zasilanie ogniazd wykonać przewodem YDYp 3x2,5 mm²

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI						
Nr	Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia	Powierzchnia	Nawierzchnia	Nr	Przeznaczenie użytkowe pomieszczenia	Powierzchnia
		[m ²]				[m ²]
1.1	Komunikacja	21,98	Gres	1.7	Hala garażowa	87,11
1.2	WC damski + niepełnosprawni	5,36	Gres	1.8	Szatnia	14,51
1.3	WC męski	6,56	Gres	1.9	Łazienka	7,08
1.4	Sala świetlicy	94,14	Gres	1.10	Pom. magazynowe	8,38
1.5	Zaplecze kuchenne	20,80	Gres		Pow. OSP	117,08 m ²
1.6	Pom. gospodarcze	9,63	Gres		Razem powierzchnia	275,55 m ²
	Pow. świetlicy i zaplecza	158,47 m ²				

RZUT PRZYZIEMIA- SCHEMAT INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH GRZEJNIKOWYCH		SKALA	1:100
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT		BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INWESTOR		GMINA KCYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia	
ADRES INWESTYCJI		Działka nr ewid. 181/2 obręb Żarczyn; gmina Kcynia	
PROJEKTANT		mgr inż. Marek Połeć upr. nr WRR-I-7131-5/02 w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 10.07.2020 r.
SPRAWDZAJĄCY		inż. Łukasz Olejnik upr. nr KUP/0072/PW0E/08 w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 10.07.2020 r.
DWG		Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl	
		NR RYSUNKU E3	