



Oznaczenia aparatów	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	
Oznaczenia zacisków									
Opis	obw.230V oświetlenie	obw.230V oświetlenie	obw.230V oświetlenie	obw.230V KP	obw.230V gn.wty. grzejnik	obw.230V gn.wty. grzejnik	obw.230V gn.wty. grzejnik	obw.230V gn.wty. grzejnik	
Moc									
Długość kabla									
Przekrój kabla	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x1,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	3x2,5mm <sup>2</sup>	
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	

## ROZDZIELNIA ŚWIETLICA 5

BRANŻA: INSTALACJE  
ELEKTRYCZNE

PRZEDMIOT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W  
OBJEKT: ŻARCZYNIĘ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA ŚWIETLICY

INWESTOR: GMINA KCYNIA  
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

ADRES INWESTYCJI: Działka nr ewid. 181/2 obręb Żarczyn; gmina Kcynia

PROJEKTANT: mgr inż. Marek Poleć  
upr. nr WRR-I-7131-5/02  
w specjalności instalacyjnej  
bez ograniczeń

DATA I PODPIS  
10.07.2020 r.

SPRAWDZAJĄCY: inż. Łukasz Olejnik  
upr. nr KUP/0072/PW0E/08  
w specjalności instalacyjnej  
bez ograniczeń

DATA I PODPIS  
10.07.2020 r.



Biurow Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG  
Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21, 88-400 Żnin  
- tel. 600 500 262, 52 652 46 30  
www.dwg.com.pl

NR RYSUNKU

E12