



PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP



Przekrój i podstawowe wymagane wymiary wykopu

Ø nom.	d / D	a	b	C	c	K
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
40	48,3/110	195	260	150	140	650
50	60,3/125	212	275	150	150	700
65	76,1/140	230	290	150	150	750
80	88,9/160	245	310	150	165	800



obsypka żwirowa



grunt rodzimy

PRACOWNIA PROJEKTOWA SŁAWOMIR PARTYKA			SKALA
PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP			1:10
OBIEKT	Sieć ciepłownicza 2xØ88,9/160 - 2xØ60,3/125 wraz z przyłączami 2xØ48,3/110 do budynków przy ul. Gdańskiej, dz. nr 298/2, Obr.2 w Skarszewach		
LOKALIZACJA	Skarszewy, ul. Gdańska, dz. nr 197/5, 195, 194/1, 1/2, Obr.6; dz. nr 298/2 Obr.2		
IMIĘ I NAZWISKO			
PROJEKTANT	mgr. inż Sławomir Partyka	POM/0112/POOS/05	
SPRAWDZIŁ	mgr. inż Łukasz Pruszek	POM/0163/POOS/06	
BRANŻA: instal.	FAZA : projekt budowlany	Starogard Gd. - IV.2022	NR RYS. 6