ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

SIEĆ CIEPŁOWNICZA 2xØ88,9/160 - 2xØ60,3/125
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 2xØ48,3/110
DO BUDYNKÓW PRZY UL. GDAŃSKIEJ, DZ. NR 29/8:2, OBR.2
W SKARSZEWACH



OZNACZENIA:

- A — włączenie w istniejącą sieć 2xØ139,7/225 ZTU-125/60
- B — odgałęzienie DN40 TW-60/40
- C — odgałęzienie DN40 TW-60/40
- D — odgałęzienie DN40 TW-60/40
- E — odgałęzienie DN40 do budynku "B" TW-60/40
- F — odgałęzienie DN40 TW-60/40
- G — odgałęzienie DN40 do budynku "A" TW-60/40

1 — nawierzchnia gruntowa
2 — płyta drogowa, betonowa, zbrojona
3 — nawierzchnia asfaltowa

krawężnik lub obrzeże

Przekrój i podstawowe wymagane wymiary wykopu

Ø rurk.	c / D	a	b	C	c	K
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
40	48,3/110	195	265	150	140	650
50	60,3/125	212	275	150	150	700
65	76,1/140	230	290	150	150	750
80	88,9/160	245	310	150	165	800


nawierzchnia gruntowa - 20,80 m²
nawierzchnia gruntowa - 62,90 m²
nawierzchnia asfaltowa - 2,70 m²
nawierzchnia asfaltowa - 3,20 m²
nawierzchnia gruntowa - 11,0 m²
2xØ88,9/160
2xØ88,9/160
2xØ88,9/160