SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ

SIEĆ CIEPŁOWNICZA 2x088,9/160 - 2x060,3/125
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 2x048,3/110
DO BUDYNKÓW PRZY UL. GDAŃSKIEJ, DZ. NR 298/2, OBR.2
W SKARSZEWACH



OZNACZENIA:

- – – – – – przewód miedziany 1,5 mm²
——— przewód miedziany ocynowany 1,5 mm²

UWAGA:

- PRZEWODY ALARMOWE WYPROWADZIĆ SPOD KOŃCÓWEK TERMOKURCZLIWYCH I UMIEŚCIĆ W KOSZULKACH IZOLACYJNYCH
- PRZEWODY ALARMOWE W MIEJSCU POŁĄCZENIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ NALEŻY ZAPĘTLIĆ W PIERWSZYCH MUFACH ZA TRÓJNIKAMI

A – włączenie w istniejącą sieć 2x0139,7/225 FTO-1S/280
B – odgałęzienie DN40 TW-60/40
C – odgałęzienie DN40 TW-60/40
D – odgałęzienie DN40 TW-60/40
E – odgałęzienie DN40 do budynku "B" TW-60/40
F – odgałęzienie DN40 TW-60/40
G – odgałęzienie DN40 do budynku "A" TW-50/40

PRACOWNIA PROJEKTOWA SŁAWOMIR PARTYKA			SKALA
SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ			1:200
OBIEKT	Sieć ciepłownicza 2x088,9/160 - 2x060,3/125 wraz z przyłączami 2x048,3/110 do budynków przy ul. Gdańskiej, dz. nr 298/2, Obr.2 w Skarszewach		
LOKALIZACJA	Skarszewy, ul. Gdańska, dz. nr 1975, 195, 1941, 1/2, Obr.6; dz. nr 298/2 Obr.2		
BIEŻ.I NAZWISKO			
PROJEKTANT	mgr. inż Sławomir Partyka	POM/0112/POOS/05	
SPRAWDZIŁ	mgr. inż Łukasz Pruszak	POM/0163/POOS/06	
BRANŻA, rodz.	F-A2K , projekt budowlany	Skarszewy/Sol. - IV.2022	NR RYS. 4