WYDŁUŻENIA RUROCIĄGU

SIEĆ CIEPŁOWNICZA 2xØ88,9/160 - 2xØ60,3/125
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 2xØ48,3/110
DO BUDYNKÓW PRZY UL. GDAŃSKIEJ, DZ. NR 298/2, OBR.2
W SKARSZEWACH



OZNACZENIA:

- A – włączenie w istniejącą sieć 2xØ139,7/225 / 2T0-125/90
- B – odgałęzienie DN40 / TW-60/40
- C – odgałęzienie DN40 / TW-60/40
- D – odgałęzienie DN40 / TW-65/40
- E – odgałęzienie DN40 do budynku "B" / TW-65/40
- F – odgałęzienie DN40 / TW-60/40
- G – odgałęzienie DN40 do budynku "A" / TW-60/40

OZNACZENIA:

- rurociąg zasilania
- 1m – ułożenie poduszek na długości 1 mb. rurociągu
- 0,5m – ułożenie poduszek na długości 0,5 mb. rurociągu
- ΔL=4,58 mm – wartość wydłużenia rurociągu
- 1 – nr załamania trasy rurociągu
- P1 – punkt

PRACOWNIA PROJEKTOWA SŁAWOMIR PARTYKA			SKALA
WYDŁUŻENIA RUROCIĄGU			1:200
OBIEKT	Sieć ciepłownicza 2xØ88,9/160 - 2xØ60,3/125 wraz z przyłączami 2xØ48,3/110 do budynków przy ul. Gdańskiej; dz. nr 298/2; Obr.2 w Skarszewach		
LOKALIZACJA	Skarszewy; ul. Gdańska, dz. nr 197/5, 195, 194/1, 12, Obr.6; dz. nr 298/2 Obr.2		
	IMIĘ I NAZWISKO		
PROJEKTANT	mgr inż Sławomir Partyka	PO/0491/12/POOS/05	
SPRAWDZIŁ	mgr inż Łukasz Pluciński	PO/0491/03/POOS/06	
BRANŻA: instal.	FAZA : projekt budowlany	Starogard Gd. - IV 2022	NR RYS. 6