

L.dz. BLZ/*602*/2023

Znak sprawy: S4/2023/PN/BLZ

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: dotyczy: sektorowego zamówienia podprogowego pn. „Dostawa Jednostki Kogeneracyjnej o mocy 345 kW wraz z wymianą jednostek Kogeneracyjnych Biogazowych nr 1 i nr 2” (ID 728645)

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu na podstawie § 15 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych stosowanego w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o. o. informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa Jednostki Kogeneracyjnej o mocy 345 kW wraz z wymianą jednostek Kogeneracyjnych Biogazowych nr 1 i nr 2**”.

1. Dział VI pkt 1 ppkt 1 Specyfikacji warunków zamówienia

Było:

„ 1) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował przynajmniej jedno zamówienie polegające na dostawie, montażu, podłączeniu i uruchomieniu na terenie oczyszczalni ścieków jednej jednostki kogeneracyjnej o znamionowej mocy elektrycznej nie niższej niż 345 kW wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem certyfikat dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia powyższy warunek musi spełniać przynajmniej jeden z nich].”

Jest:

„ 1) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat i 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował przynajmniej jedno zamówienie polegające na dostawie, montażu, podłączeniu i uruchomieniu na terenie oczyszczalni ścieków jednej jednostki kogeneracyjnej o znamionowej mocy elektrycznej nie niższej niż 345 kW wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem certyfikat dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności

informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.

[w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia powyższy warunek musi spełniać przynajmniej jeden z nich]."

2. Dział XIV pkt XV Specyfikacji warunków zamówienia

Było

„XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

XV. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz w nieprzekraczalnym terminie do **09.03.2023 r. do godziny 10:00."**

Jest

„XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

XV. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz w nieprzekraczalnym terminie do **13.03.2023 r. do godziny 10:00."**

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że niniejsza informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia, stanowi integralną część SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa Jednostki Kogeneracyjnej o mocy 345 kW wraz z wymianą jednostek Kogeneracyjnych Biogazowych nr 1 i nr 2”.

Z poważaniem

PROKURENT
Anna Nowalska

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Pasikowski

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa Open Nexus https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz
2. A/a.

Opracowanie:

Agnieszka Ośka tel. (56) 46 04 926