

Człuchów, 03.01.2024 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nr sprawy: ZP.272.36.2023

Nazwa zadania: Standaryzacja pomieszczeń Psychiatrii w SP ZOZ Szpitala im. Jana Parnasa w Człuchowie

**Wszyscy Wykonawcy**

Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie

W zestawieniu stolarki drzwi wewnętrzne występują w kolorze białym natomiast w SWIORB wskazuje się na kolor dęb craft złoty lub równoważny. Proszę o sprecyzowanie koloru.

### **Odpowiedź:**

Drzwi wewnętrzne zgodnie z kolorem białym, ujętym w zestawieniu stolarki.

### Pytanie

Proszę o podanie rodzaju oraz parametrów podwieszonoego sufitu kasetonowego.

### **Odpowiedź:**

Należy zastosować sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami o wymiarach 600x600mm na podkonstrukcji systemowej wybranego producenta. Zaleca się zastosowanie paneli sufitowych z płyty gipsowo-kartonowej z powierzchnią laminowaną folią PVC, nasączonych środkiem bakterio i grzybobójczym lub równoważne. Zastosowane sufity winny być dedykowane do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych. Bezpieczeństwo pożarowe - materiał niepalny.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Kierownik Zamawiającego