

Znak sprawy RIRG.271.10.2023

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie z dnia: 02.02.2024 r.

Pytanie

Wg projektu rozbiórki budynku, ściany zostały wykonane z cegły pełnej. Po wykonaniu odkrywki w czasie wizji lokalnej, stwierdziliśmy, że wszystkie ściany wykonane są z gazobetonu, Ma to znaczący wpływ na koszty utylizacji materiału, tym samym prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć gazobeton.

Pytanie z dnia: 05.02.2024 r.

Pytanie

Proszę o wyjaśnienie treści SWZ w poniższym zakresie:

- Wg dokumentacji: Układ zasilania PWP wykonać zgodnie ze schematem ideowym E12/1- proszę o uzupełnienie schematu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że wskazany zapis zawiera błąd pisarski.

Prawidłowy zapis brzmi: "Układ zasilania PWP wykonać zgodnie ze schematem ideowym E-7/1"

Dokumentacja projektowa zawiera wskazany schemat ideowy E-7/1.

B. Zamawiający informuje, że powyższe pytania wraz z odpowiedziami na nie oraz zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. W związku z powyższym Zamawiający **przedłuża termin składania ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **13.02.2024 r. godz. 09:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **15.02.2024 r., godz. 09:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **13.02.2024 r. godz. 09:10**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **15.02.2024 r., godz. 09:10.**

D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 13.03.2024 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 15.03.2024 r.**

E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje:

- 1) zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00573753/01 z dnia 27-12-2023 r.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 07.02.2024 r. w <https://ezamowienia.gov.pl/> pod numerem 2024/BZP 00095477/01.

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

G. W załączeniu:

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.*

Wójt Gminy
/-/ Marian Krywald