



GMINA STAWIGUDA  
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10  
tel.: 89 512 62 02  
[www.stawiguda.pl](http://www.stawiguda.pl) [przetargi@stawiguda.pl](mailto:przetargi@stawiguda.pl)

Nr postępowania ZP.271.1.18.2024

Stawiguda, 29.07.2024 r.

## **Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Stawiguda”

### **Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Upzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ w ww. postępowaniu.

Działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

#### ➤ **Pytania z 21.07.2024 r.**

1. *Zamawiający wymaga dostawy paczkowarki do wody podając bardzo rygorystyczne wymogi które spełnia tylko jeden producent. Proszę o wskazanie przynajmniej dwóch niezależnych producentów (proszę nie mylić z dystrybutorami/dostawcami) paczkowarek tak aby Zamawiający nie naruszał ustawy PZP.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmian w zakresie paczkowarki i podaje jej minimalne wymagania:

- typ: ręczna lub automatyczna paczkowarka wody,
- pojemność woreczków:  $1 \div 15 \text{ dm}^3$ ,
- wydajność urządzenia: min. 500 l/h,
- typ woreczków do pakowania wody: worki z LDPE,
- linia wody: przyłącze, zawór kulowy, reduktor ciśnienia, filtr wody z wkładem bawełnianym o prześwicie nie większym niż  $0,5 \mu\text{m}$ , lampa UV (przepływ min.  $2,8 \text{ m}^3/\text{h}$ , dawka min.  $400 \text{ J/m}^2$ ),
- dezynfekcja worków: lampa UV zlokalizowana w paczkowarce,
- wyposażenie: drukarka drukująca datę produkcji lub termin przydatności wody.

Udzielone odpowiedzi nie mają wpływu na bieg terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się jej integralną częścią i są wiążące przy składaniu ofert oraz zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/stawiguda>, zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 Pzp.