

WT. 10/W/2016

Strzelce Wielkie, dnia 07.05.2016

**BIURO PROJEKTOWE**  
**Inż. Lech Przybylak**  
**ul. Narutowicza 121**  
**64-100 LESZNO**

Dotyczy: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Krzyżanki etap I**”

### **Warunki techniczne Nr 10/W/2016**

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich wydaje warunki techniczne na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej Pt. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Krzyżanki etap I**” z następującymi uwagami:

#### **I. Sieć kanalizacji sanitarnej**

- podłączyć projektowaną kanalizację sanitarną do istniejącego rurociągu kanalizacyjnego PVC 200 mm pobudowanego na działce 150 obręb Gębice poboczne drogi powiatowej (studnia o rzędnych 117,85/116,30)
- sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PVC litych SN 8 SDR 34 łączonych na uszczelkę gumową średnicy 200mm, kanały boczne z rur jw. średnicy 160 mm
- zaprojektować studzienki betonowe D 1000 w odstępach do 50 – 80 m lub na załamaniach z włączami typu ciężkiego zabezpieczonymi pierścieniami żelbetowymi, uniemożliwiającymi przesunięcie wjazdu
- odcinek sieci zakończyć studzienką betonową D 1000 z kinetą prostą z włączami typu ciężkiego zabezpieczonymi pierścieniami żelbetowymi
- przyłącza sanitarne zaprojektować z rur PVC 160 mm zakończone studzienkami rewizyjnymi PVC 315 - 425 mm z kinetą prostą PVC 160 mm
- wykonać inwentaryzację powykonawczą

**MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK  
Wodociągów i Kanalizacji  
STRZELCACH WIELKICH**

*Hieronim Witek*