

STAROSTA GOSTYŃSKI
ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń

GN.EPSUT.6630.54.2016

PROTOKÓŁ NR 263/2016

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZĄCEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Naradę przeprowadzono: 2016-08-03 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu

Data wpływu do zespołu: 2016-08-02

Na wniosek: Biuro Projektowe inż. Lech Przybylak

64-100 Leszno, LESZNO, ul. Narutowicza 121

Przewodniczący: Andrzej Pospieszynski, Stanowisko służbowe przewodniczącego: Geodeta Powiatowy

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniają lokalizację obiektu: sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Położonego: Babkowice, Gębice i Krzyżanki

Sposób prowadzenia narady: tradycyjna forma spotkań zainteresowanych podmiotów / za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Naradę koordynacyjną przeprowadzono w składzie:

Lp.	Nazwa Branży	Stanowisko Uczestników Narady
1.	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu Gostyń ul. Fabryczna 1	<p>ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągów.</p> <p>2. W miejscach zbliżeń z gazociągami zachować normalną odległość zgodnie z Dz. U. z dnia 04.06.2013 r. poz. 640</p> <p>3. Szczególną uwagę należy zwrócić na skrzyżowanie z siecią gazową stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem (PN-91/M-34501)</p> <p>4. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego</p> <p>Na trasie wkręśionych gazociągów znajdują się przyłącza gazowe do budynków. Z uwagi na brak szczegółowej inwentaryzacji przyłączy nie nanosi się ich na mapy sytuacyjne</p> <p>5. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej wykonawca tych robót musi powiadomić</p> <p>PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu - RDG Gostyń, tel. 65 572 12 18</p>
2.	Enea Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno, Kościan ul. Północna 3	<p>ENEA Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Leszno – przedstawiciel nieobecny.</p> <p>Koordinator Projektowanych Sieci - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejących urządzeń elektroenergetycznych ENEA Operator, Sp. z o.o. prace należy wykonywać przy użyciu narzędzi ręcznych i zachować wymagane przepisami odległości, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem.</p> <p>Rozpoczęcie robót należy zgłosić do Posterunku Energetycznego w Kobylinie</p>
3.	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Odolanowie	- jak w piśmie TEG/43/63/16z dnia 27.06.2016r.
4.	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich	<p>W miejscu skrzyżowań lub w pobliżu urządzeń wod.-kan. wykopy należy wykonać ręcznie. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń wod.-kan. podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak informacji w MZWik w Strzelcach Wielkich</p> <p>Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich KIEROWNIK DZIAŁU Eksploatacji i Usług inż. Krzysztof Piasecki</p>
5.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.	- jak w piśmie OP-DL.420.243.2016/2 z dnia 2016-06-01

6.	Wójt Gminy Pępowo	
7.	Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Dróg w Gostyniu	- jak w decyzji KD DR 42.2016 z dnia 31 maja 2016r
8.	Orange Polska S.A. Domena Hurt Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Poznań	Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniossekonadzoj . Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska i będzie zgłaszane organom ścigania. Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz: Orange Polska Dostarczanie i Serwis Usług Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań ul. Głogowska 19 60-702 Poznań tel. 61 886 86 30; fax 61 886 86 31 1. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznej i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Orange Polska S.A. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań; 2. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru; 3. W strefie projektowanych wykopów sieć telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący; 4. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi, tj. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 2-Poznań w Poznaniu ul. Głogowska 19 tel. 61 886 86 30; 5. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez Orange Polska S.A.; 6. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych, inwestor opracuje dokumentację projektowo – kosztorysową, która powinna być uzgodniona i zatwierdzona przez nasz Dział, oraz zleci wykonanie robót na własny koszt.
9.	INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	
10.	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo 62-081 Przeźmierowo	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. ustępstwo i nie są zgodne z uzasadnioną a uwagami 3. Strefa robót przebiegająca przez teren telekomunikacyjny należy ustalić na podstawie przekopów próbnych. 4. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią WSS S.A. wykonywać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem ostrożności, zachowując normalną odległość. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt inwestora. Przed przystąpieniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne WSS S.A. 5. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robót ziemnych na urządzenia WSS S.A. nie należy ich na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 51 222 47 76, fax 61 222 47 76) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania. 6. Zobowiązuje się inwestor, do wykonania robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury WSS S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić WSS S.A. (tel. 51 222 47 76, fax 61 222 47 76). Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego z tytułu spowodowania uszkodzeń infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót. 7. Przed rozpoczęciem robót należy po: a) zgłosić pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem WSS S.A. adres: Wysogotowo ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, tel. 61 222 47 76, fax 61 222 47 76 e-mail: sekretariat@wsssa.pl 8. Należy spełnić wymagania określone w: www.orka.ch/techniczny.htm z dnia 20.01.2010 9. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych WSS S.A. inwestor opracuje dokumentację projektową – kosztorysową, która musi być uzgodniona i zatwierdzona przez przedstawiciela WSS S.A. Przed wykonaniem robót należy uzyskać zgodę na wykonanie robót. Karolina Jędrzejko

Podpisy uczestników narady koordynacyjnej:

1.	Karolina Jędrzejko KOORDYNATOR SIŁ PRACOWNI	2.	KIEROWNIK Rejon Dystrybucji Gazu Gostyn Tadeusz Ignaszewski	3.	Miejski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich KIEROWNIK DZIAŁU Eksploatacji Usług inż. Krzysztof Piasecki
4.		5.		6.	
7.		8.		9.	2 up Starosta Koordynator Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Andrzej Pospieszński

Nieobecni na naradzie koordynacyjnej: