



Rozdzielnica p/t 5x24



Nazwa odbioru	01	02	03	1	2	3	4	5	6	21	22	23	24	25	26	27	28	29	41	42	43	44	51	52	53	54
	Zasilanie	Ochrona przepięciowa DEHNGuard M TNS 275	Obecność napięcia	Oświetlenie pom. 0.60-0.63, pom. 0.65-0.66	Oświetlenie pom. 0.67-0.70	Oświetlenie pom. 0.64	Oświetlenie pom. 0.71-0.74	Oświetlenie pom. 1.36-1.37	Oświetlenie pom. 1.39-1.42	Gniazda 1-faz pom. 0.63, pom. 0.65-0.66	Gniazda 1-faz pom. 0.64, pom. 0.67-0.69	Gniazda 1-faz pom. 0.72	Gniazda 1-faz pom. 0.72	Gniazda 1-faz pom. 0.73	Gniazda 1-faz pom. 0.71, pom. 0.74	Gniazda 1-faz pom. 0.71	Gniazda 1-faz pom. 0.71	Gniazda 1-faz pom. 0.53	Wentylator kanałowy pom. 0.65	Wentylator kanałowy pom. 0.66	Wentylator kanałowy pom. 0.68	Wentylator kanałowy pom. 0.69	Gniazda 3-faz pom. 0.72 obieraczka do ziemiaków	Gniazda 3-faz pom. 0.74 wyparacz do rozdr. jarzyn	Gniazda 3-faz pom. 0.71	Wypust zasilania pom. 0.71
Pi [kW]	25,56			0,22	0,12	0,20	0,32	0,24	0,21	1,60	1,60	0,80	0,80	1,20	1,20	0,80	1,20	1,60	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10	8,40	0,55	3,00
Typ przewodu	N2XH-J 5x16	5xLY10	LY1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 3x1,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5	N2XH-J 5x2,5

OZNACZENIE APARATÓW

- Q01 – rozłącznik SBN390 100A 3P
FV02 – ochronnik DEHNGuard M TNS 275
F03 – bezpiecznik 3P B6A
H1-H3 – sygnalizator potrójny
BR – blok rozdzielnicy 4-11
F1-F6 – bezpiecznik 1P C10A
K3, K5-K6 – przekaźnik bistabilny 16A 2P
F21-F29 – wyl. różn. z członem nadprąd. B16A 30mA AC
F51-F54 – wyl. różn. 4P 40A 30mA AC
F51-F54 – bezpiecznik 3P B16A

NR		KREŚLIŁ	
<div><div>Osieble Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Młp. biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp. tel. 693-136-890, 697-606-279 NIP 818-154-36-93, REGON 180828593</div></div>			
Nazwa i adres inwestycji : BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ I ZAPLECZEM TECHNICZNYM ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZ. NR EWID. 653/10, 656/1 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM ROPCZYCE - WITKOWICE.		Nr projektu: 25/2018	
Temat rysunku : TABLICA T0.1		Skala: 1:10	
branża : elektryczna			
Projektował: mgr inż. Bartłomiej Stec	Uprawnienia bud.: PDK/0037/PWOE/16	Podpis:	Data: 20.06.2020r.
Sprawdził: inż. Paweł Piwowar	E-117/02	Nr rysunku:	
		PW.E-35	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE.			