



Orurowanie i kształtki - stal nierdzewna AISI 304  
Kształtki wg norm DIN : 2605, 2615, 2616, 2642 (PN10)

16. Ogrzewacz 1,5 kW
15. Piek. akumulacyjny 4 kW
14. Ogrzewacz powietrza 00-180
13. Wodomierz WMR 125 WD
12. Wodomierz WMR 100 WD
11. Wodomierz WMR 50 WD
10. Wodomierz WMR 50 WD
9. Rozdzielnia technologiczna
8. Rozdzielnia główna
7. Rozdzielnia pneumatyczna
6. Zestaw chlorowania
5. Zestaw hydrauliczny 2H-20/W 4.16 40/4 81W + 1P100/200/2/5,5 kW
4. Zestaw doładowy BT-83H/5,5 kW
3. Zestaw sprężarki
2. Zestaw aeracji AS-14
1. Zestaw filtracyjny FIC/100/815 10

Biuro Projektowo - Usługowe "HYDROEKO PLUS" Zof.  
61-234 Poznań Os. Jagiellońskie 40/5

Przedsięwzięcie: Projekt budowlany modernizacji stacji uzdatniania  
wody w Poluńcu g. Golańcz

Załącznik: Rzut instalacji w SUW.

Skala:	Projektant:	Sprawił:
1:50	inż. J. Wesołek	inż. S. Grabiec
	upr. 545/89/PP, specjalność	upr. 118/89/PP, specjalność
	instalacyjno - inżynierijne	instalacyjno - inżynierijne

3