

Gołańcz 09.11.2015

„PIO-BUD”
USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
64-800 CHODZIEŻ, RATAJE ul. Skryta 14

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ PARKOWO – CHOJNA, CHOJNA - POTULIN

Dla w/w inwestycji określa się następujące warunki techniczne wykonania sieci wodociągowej:

Wymagania w zakresie sieci wodociągowej :

Włączenia dokonać do istniejących wodociągów w m. Potulin Chojna oraz Parkowo w pobliżu hydrofornii.

1. Rurociągi wykonać z rur PE 100PN10 $\varnothing 110$ i $\varnothing 160$ mm
 - a) odcinek Chojna –Parkowo rury PE 100PN 10 - $\varnothing 110$ mm
 - b) odcinek Chojna - Potulin rury PE 100 PN10- $\varnothing 160$ mm
 2. Na rurociągach zaprojektować zasuwy i inną armaturę żeliwa sferoidalnego.
 3. Na włączeniach zaprojektować zasuwy odcinające.
 4. Zaprojektować hydranty nadziemne.
 5. Po wybudowaniu rurociągi poddać próbie szczelności.
- Każdorazowe odstępstwo od „Warunków.” i uzgodnionej dokumentacji wymaga uzgodnienia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej .
 - Po zakończeniu inwestycji należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.
 - Wydane warunki są ważne przez okres 24 miesięcy

