


B - B



- A - woda napowietrzona
- B - spust popłuczyn
- C - spust 1 filtratu
- D - powietrze do płukania filtrów
- E - woda uzdatniona
- F - woda płuczna

Orurowanie i kształtki - stal nierdzewna AISI 304
Kształtki wg norm DIN : 2605, 2615, 2616, 2642 (PN10)

Biuro Projektowo – Usługowe "HYDROEKO PLUS"		Zał. 5	
61-234 Poznań Os. Jagiellońskie 40/5			
Przedsięwzięcie: Projekt budowlany modernizacji stacji uzdatniania wody w Potulinie gm. Gołańcz			
Załącznik: Przekrój poprzeczny instalacji w SUW			
Skala:	Projektował:	Sprawdził:	
1:50	inz. J. Wesolek upr. 546/89/PW, specjalność instalacyjno – inżynieryjna	inz. St. Grabias upr. 118/89/PW, specjalność instalacyjno – inżynieryjna	