



RZUT POZIOMY




PRZĘKRÓJ A-A



Płyta żelbetowa z bet. B-20 zbrojona dołem i górną	
siatka z prętów $\phi 10$ mm o oczkach 15x15 cm	25 cm
Izolacja - 2 lepik na gorąco	
Chudy beton B-10	15 cm

PRZĘKRÓJ B-B



BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE „HYDROEKO PLUS”
61-324 Poznań Os. Jagiellońskie 40/5

Przedsięwzięcie: **POTULIN** -modernizacja stacji uzdatniania wody

Gmina : Golańcz, Powiat :wagrowiecki woj. wielkopolskie

Konstrukcja odstojnika wód popłucznych

Nazwa załącznika				Nr	zal
Stadium dokum.	P.B.	Projektant: inż. St. Grabias	upr. bud. 190/77		
Skala	1 : 50	Sprawdzał: mgr inż. arch. J. Potok	spec. bud. - konstr.		
			upr. bud. 142/94/ZG		
			spec. architektura		