

Gołańcz, dnia 7.10.2011 r.

ZGKIM 10/982/11/JK

Hydroeko Plus

inż. J. Wesolek

os. Jagiellońskie 40 m 5

61-234 Poznań

17

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy jako eksploatacator przyszłej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Potulin gm. Gołańcz, wyraża zgodę na wprowadzenie wód popłucznych z modernizowanej stacji uzdatniania wody do studzienki kanalizacji sanitarnej. Sieć ta przyjmie również ścieki sanitarne ze SUW Potulin.

Z poważaniem

KIEROWNIK ZAKŁADU
Eugeniusz Maciaszek
Eugeniusz Maciaszek

**Wytyczne techniczne realizacji projektowanego remontu
stacji uzdatniania wody w Potulinie gm. Gołańcz.**

Użytkownik – Kier. ZGKiM Gołańcz – Eugeniusz Maciaszek

Projektant - Hydroeko Plus – Jerzy Wesolek

Projektant - Hydroeko Plus Stanisław Grabias

18

Ustalenia:

1. Należy wykonać analizę hydrauliczną sieci wodociagowych istniejących i projektowanych w miejscowościach, które mają zostać zaopatrywane w wodę ze SUW Potulin:
 - Potulin Parkowo,
 - Potulin Jeziorki,
 - Potulin Bogdanowi-Oleszno-„Folwark” Panigródz.
2. Projekt budowlany technologiczny należy wykonać w oparciu o analizę technologiczną wykonaną na wodzie surowej ze studni w Potulinie.
3. Należy zaprojektować nowe urządzenia technologiczne i elektryczne w istniejącej SUW Potulin, pracującej automatycznie z przekazem danych charakterystycznych monitoringowych do kierownictwa ZGKiM Gołańcz.
4. Orurowanie technologiczne zaprojektować ze stali kwasoodpornej
5. Wydzielenie pomieszczenia na agregat prądotwórczy
6. Wykonanie projektu zbiornika retencyjnego żelbetowego $V=300m^3$ jako odrębnego projektu wraz z przyłączeń nowej studni do SUW.
7. Opracowanie projektu prac geologicznych na nowy otwór hydrogeologiczny w Potulinie.
8. Odprowadzenie oczyszczonych wód popłucznych do kanalizacji sanitarnej,
9. Remont budynku SUW , wymiana stolarki, ocieplenie, wewnątrz płytki.
10. Użytkownik dostarczy w tym celu pomiar działki wodociagowej z trasą odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej niezwłocznie.
11. Użytkownik (Gmina) przygotuje warunki zabudowy dla zbiornika $V=300 m^3$ i wyjaśni sprawę potrzeby decyzji środowiskowej.
12. *użytkownik dostarczy rypis z rejestru gruntów i mapę ewidencyjną.*

Gołańcz dnia 15.06.2011r. ,

Podpisy:

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W GOŁAŃCZY
ul. Lipowa 5, 62-130 Gołańcz
tel./fax 067 26 15 119, kom. 605 401 917
NIP 766-00-13-432, REGON 570010617

inż. Jerzy Wesolek
upr. hydrogeologiczne nr 056399
upr. branży sanitarnej nr 546/89
upr. ochron. środowiska nr 44/Pw/91

inż. Stanisław Grabias
ul. Śpiewaków 15
60-638 Poznań
tel. 647-68-93
781-10494-52 Reg. 630434972