

Znak sprawy: NSZ.26.P43.2021.KJ

**Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu
na dostawę materiałów elektrycznych
PN/43/2021/D**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanymi od potencjalnego Wykonawcy zapytaniami udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 1:

Pytanie do pozycji 12 - Czy Zamawiający będzie wykorzystywał w transformatorze odczep napięcia 12V, czy tylko i wyłącznie odczep napięcia 24V, ponieważ kontrolki są na napięcie 24V?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wykorzystywał odczep napięcia zarówno na 12V i 24V.

Pytanie nr 2:

Pytanie do pozycji 14,15,16 - Czy Zamawiający dopuszcza kontrolki z kołnierzem plastikowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Pytanie do pozycji 27 - Czy Zamawiający dopuszcza szynę wyrównawczą w konfiguracji 7x16mm² + 1x50mm² + 1xpłaskownik?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Tarnów dn. 07.10.2021 r.