

Kostrzyn nad Odrą, 24.02.2023r.

Dotyczy: dostawa materiałów preizolowanych

Pytanie:

Proszę określić czy mają to być rury ze szwem? Czy bez szwu? Gatunek stali?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy:

- rur ze szwem
- stal P235GH