

Znak sprawy: NSZ.26.P25.2021.KJ

**Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu
na dostawę łączników instalacyjnych do budowy stacji redukcyjno-pomiarowej gazu nr 3
i sieci gazowej
PN/25/2021/D**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanym od potencjalnego Wykonawcy zapytaniem udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie:

Czy łuki gięte indukcyjnie z pozycji :10,11,12,13,14.15 mogą być wykonane wg normy PN-EN 13480?

Odpowiedź:

Nie.

Tarnów dn. 19.05.2021 r.