

Do uczestników postępowania


Dotyczy postępowania PP/71/2019 - „Modernizacji trzech kotłów energetycznych w zakresie automatyki zabezpieczającej w zakładach Z-1 w Solcu Kujawskim, Z-3 w Nakle nad Notecią i Z-4 w Koronowie”

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 11.07.2019 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania. Treści pytań wraz z odpowiedziami znajduje się poniżej.

1. W załączniku 3 do SIWZ „Wytyczne Inwestora w zakresie modernizacji” znajduje się informacja że system ograniczający moc kotła ma posiadać deblokadę. W otrzymanych przez nas wytycznych UDT w zakresie sposobu realizacji ograniczenia mocy znajduje się zapis o braku możliwości deblokady ograniczenia mocy. Bardzo prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokonał takiego ustalenia o możliwości deblokady z UDT lub że uzyskanie takiej zgody należy do Zamawiającego.
2. Prosimy o informację czy wskazane kotły posiadają aktualną dokumentację automatyki zabezpieczeniowej uzgodnioną z UDT.
3. Prosimy o informację, czy dokumentacja wskazana w załączniku 3 do SIWZ opracowywana przez BTK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach jest lub będzie wykonywana na zlecenie Zamawiającego czy Wykonawcy.
4. Prosimy o potwierdzenie, że ograniczenie mocy ma dotyczyć mocy chwilowej a nie średniej. Z doświadczeń eksploatacyjnych wynika, że krótkotrwałe zmiany mocy wynikające z pracy układu hydraulicznego (zmiana przepływu lub temperatury przed kotłem) mogą utrudnić lub uniemożliwić właściwą pracę kotła z elektronicznym ograniczeniem mocy.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający miał na myśli mechanizm deblokujący w momentach prób technologicznych, rozruchowych. Jeśli uzgodnienie tego mechanizmu z UDT jest niemożliwe Zamawiający rezygnuje z tego zapisu.
2. Zamawiający nie posiada aktualnej inwentaryzacji zabezpieczeń dla wskazanych kotłów z UDT. Nie było potrzeby wykonania takiej inwentaryzacji. Kotły pod względem zabezpieczeń nie uległy istotnym modernizacjom. Są stale nadzorowane przez inspektora UDT, posiadają aktualne decyzje UDT po przeprowadzanych rewizjach - także rewizje zewnętrzne, w których między innymi sprawdzane jest działanie zabezpieczeń.
3. Dokumentacja opracowana przez BTK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach zostanie wykonana na koszt Zamawiającego.
4. Zamawiający potwierdza że ograniczenie mocy ma dotyczyć mocy średniej. Parametry uśredniania muszą być uzgodnione z UDT.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski