

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Biuro Projektów Drogmix
Grzegorz Ćwioro - Badowski
os. Leszczyny 14
32 - 720 Nowy Wiśnicz

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1148868.1.22

Kraków, 31.10.2022 r

Dot.: inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa dróg polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr G580816 w miejscowości Stanisławice oraz przy drodze gminnej nr G580796 w miejscowości Cikowice, wraz kanalizacją deszczową”, gm. Bochnia.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że rejonie przeznaczonych do przebudowy na terenie gminy Bochnia: odcinka drogi gminnej nr G580816 w miejscowości Stanisławice oraz odcinka drogi gminnej nr G580796 na terenie miejscowości Cikowice przebiegają, eksploatowane przez nasz Zakład, gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia.

Wymienione wyżej gazociągi wybudowane zostały w różnych okresach czasowych.

Szerokość strefy kontrolowanej dla tych sieci gazociągów, w zależności od roku budowy gazociągów oraz w odniesieniu do różnego rodzaju obiektów terenowych, określona została w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP z dnia 04.06.2013 r, poz. 640).

Po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami wyrażamy zgodę na prowadzenie prac budowlanych związanych z przebudową odcinków: drogi gminnej nr G580816 na terenie miejscowości Stanisławice oraz drogi gminnej nr G 580796 na terenie miejscowości Cikowice, w pobliżu, a w szczególności w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, pod następującymi warunkami:

1. Należy zachować dotychczasowe przykrycie istniejących gazociągów pod przebudowaną drogą, przy czym odległość pionowa górnej ścianki istniejącej rury gazowej powinna być nie mniejsza niż:
 - 1,0 m od nawierzchni: przebudowanej jezdni, projektowanego chodnika, przebudowanego zjazdu;
 - 0,5 m od dolnej części podbudowy z kruszywa: przebudowanej jezdni, projektowanego chodnika, przebudowanego zjazdu.
2. Nawierzchnia: projektowanego chodnika, przebudowanego zjazdu nad istniejącym gazociągiem powinna być rozbiegająca i przepuszczalna dla gazu ziemnego.
3. W miejscach skrzyżowań trasy projektowanej kanalizacji deszczowej z trasą istniejących

gazociągów, odległość pionowa pomiędzy skrajnymi krawędziami krzyżujących się przewodów powinna być nie mniejsza niż 0,2 m.

4. Projektowane studnie kanalizacji deszczowej powinny być zlokalizowane poza strefą kontrolowaną istniejących gazociągów (konieczna jest zmiana lokalizacji projektowanej na wysokości działki nr 390 w miejscowości Cikowice studni rewizyjnej nr S16 wraz z studzienką ściekową poza strefę kontrolowaną istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia stal DN 500, której szerokość w tym przypadku wynosi 14,0 m).
5. Widzimy za konieczne zamontowanie na projektowanym przewodzie kanalizacji deszczowej, w miejscu skrzyżowania trasy tego przewodu z trasą istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia stal DN 500, rury osłonowej szczelnej na obwodzie, której końce powinny zostać wyprowadzone z obu stron gazociągu, na odległość 7,0 m, licząc prostopadłe do osi gazociągu.

Wszelkie prace budowlane związane z przebudową odcinków: drogi gminnej nr G580816 na terenie miejscowości Stanisławice oraz drogi gminnej nr G580796 na terenie miejscowości Cikowice, prowadzone w pobliżu istniejących gazociągów: wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, w miarę możliwości ręcznie, natomiast prace powiązane z wykopami muszą być wykonywane ręcznie.

Wykonawcy tych prac powinni, z 14-sto dniowym wyprzedzeniem przed ich rozpoczęciem, zgłosić pisemnie do:

- Działu Stacji i Sieci Gazowych (31 - 589 Kraków ul. Sołtysowska 25A) nadzór nad pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia stal DN 500.
- Gazowni w Kłaju (32 - 015 Kłaj 653) nadzór na pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejących gazociągów średniego i niskiego ciśnienia.

Za czynności związane z nadzorem i odbiorem prac Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie wystawi fakturę VAT.

Dział Stacji i Sieci Gazowych oraz Gazownia w Kłaju, na etapie wizji w terenie podczas nadzoru nad pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej, zastrzegają sobie możliwość dokonania korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia istniejących, eksploatowanych przez siebie gazociągów.

Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejących gazociągów należy odnowić po zakończeniu robót.

W najbliższym czasie Zakład nasz planuje wykonać na terenie miejscowości Cikowice awaryjnej wymiany sieci gazowej połączonej ze zmianą ciśnienia roboczego gazu z niskiego na średnie.

W związku z powyższym prosimy o pisemne powiadomienie, z 6-cio miesięcznym wyprzedzeniem, Gazowni w Kłaju o planowanym terminie rozpoczęcia prac ziemnych związanych z przebudową drogi gminnej nr G580796 na terenie miejscowości Cikowice, w celu skoordynowania tych prac z planowanymi przez nasz Zakład pracami ziemnymi związanymi z awaryjną wymianą sieci gazowej.

W przypadku dalszej korespondencji dotyczącej przedmiotowej sprawy prosimy o powołanie się na znak i datę powyższego pisma.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Lokala Świadczeń Majątku i Uzgodnień

Michał Komasa

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33 - 100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „o nas”.

Otrzymują:

1 x Adresat + zwrot zał.

1 x Gazownia w Kłaju

1 x Dział Stacji i Sieci Gazowych

1 x ZMSM a/a

Sprawę prowadzi: Stefan Kuźniarski tel. 12 6281 254

