

Dzień dobry,

Po przedstawieniu materiałów, tzn. PZT oraz przekrojów poprzecznych wyrażamy warunkową zgodę na zabezpieczenie istniejących kabli nN.

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji linii kablowych. W przypadku wystąpienia kolizji planowanej inwestycji należy zawrzeć stosowne porozumienie pomiędzy Inwestorem a TD oraz przedstawić projekt przebudowy istniejących linii kablowych w oparciu o aktualne WTUKSE nr TD/OKR/OME/K/WT/PS/948/2022.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam,



TAURON Dystrybucja S.A.

Piotr Seredyński

Oddział w Krakowie, Specjalista ds. Eksploatacji Sieci, Wydział Eksploatacji
tel. kom. +48 572-886-511

From: drogmix@op.pl <drogmix@op.pl>

Sent: Tuesday, November 15, 2022 10:04 AM

To: Seredyński Piotr (TD OKR) <Piotr.Seredynski@tauron-dystrybucja.pl>

Subject: Re: przebudowy -> Stanisławice, DG580816, dz. nr 1000 - budowa ścieżki rowerowej

Jeżeli masz wątpliwość, co do poprawności adresu nadawcy lub bezpieczeństwa załączników i linków tej wiadomości, skontaktuj się z nami: spam@tauron.pl, korzystając ze skrótu CTRL+ALT+F.

Dzień dobry,

Przesyłam rysunki oraz opis dotyczące zabezpieczenia sieci kablowych wskazanych w WTUKSE nr TD/OKR/OME/K/WT/PS/948/2022

Pozdrawiam

Grzegorz Ćwioro-Badowski

--

Biuro Projektów DROGMIX

Grzegorz Ćwioro-Badowski

os. Leszczyny 14,

32-720 Nowy Wiśnicz

tel. 691 514 319

W dniu 2022-11-04 12:37:10 użytkownik Seredyński Piotr (TD OKR) <Piotr.Seredynski@tauron-dystrybucja.pl> napisał:

Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie opracowania technicznego dotyczącego zabezpieczenia kabli nN. W opracowaniu należy wykazać, że linie kablowe wskazane w WTUKSE nr TD/OKR/OME/K/WT/PS/948/2022 nie wymagają przebudowy. W opracowaniu należy przedstawić odpowiednie przekroje/profile oraz sposób zabezpieczenia linii kablowych.

Opracowanie w celu sprawdzenia może zostać przesłane w odpowiedzi na tą wiadomość.



TAURON Dystrybucja S.A.

Piotr Seredyński

Oddział w Krakowie, Specjalista ds. Eksploatacji Sieci, Wydział Eksploatacji
tel. kom. +48 572-886-511

From: drogmix@op.pl <drogmix@op.pl>
Sent: Saturday, October 1, 2022 12:17 PM
To: TD Info <Info@tauron-dystrybucja.pl>
Cc: Radosław Bielak <r.bielak@bochnia-gmina.pl>
Subject: Odwołanie od uzgodnienia TD/OKR/OMD/2022-09-26/0000010

Jeżeli masz wątpliwość, co do poprawności adresu nadawcy lub bezpieczeństwa załączników i linków tej wiadomości, skontaktuj się z nami: spam@tauron.pl, korzystając ze skrótu CTRL+ALT+F.

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odwołanie wraz z załącznikami od uzgodnienia TD/OKR/OMD/2022-09-26/0000010 z dnia 26.09.2022r. (nr sprawy 1042572561).

W razie konieczności uzupełnień lub przesłania odwołania w innej formie, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub mejlowy.

Z poważaniem

Grzegorz Ćwioro-Badowski

--

Biuro Projektów DROGMIX
Grzegorz Ćwioro-Badowski
os. Leszczyny 14,
32-720 Nowy Wiśnicz
tel. 691 514 319

