

Bochnia, dn. 19.12.2022 r.

STAROSTA BOCHEŃSKI
Wydział Geodezji i Kartografii
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31

Znak sprawy: GK-POD.6630.1098.2022

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 19.12.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	sieć kanalizacji deszczowej, sieć inna - kanał technologiczny
Lokalizacja:	Gmina: Bochnia - obszar wiejski Obręb: Cikowice, dz.: 514/1, Obręb: Stanisławice, dz.: 1000
Wnioskodawca:	BIURO PROJEKTÓW DROGMIX GRZEGORZ ĆWIRO-BADOWSKI os. osiedle Leszczyny 14, 32-720 Nowy Wiśnicz
Inwestor:	GMINA BOCHNIA, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia
Przewodniczący:	Anita Banach Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Bochni
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	16.11.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników

Stanowisko Przewodniczącego:

1. W obrębie zbliżeń lub skrzyżowań z sieciami lokalnymi prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.
2. Na terenie projektowanej inwestycji znajdują się punkty państwowej osnowy geodezyjnej o nr **173212105000**, **173212105100**, **173212105200**, **173212105300**, **173212105400**, **173212105500**, **173212105600**, podlegające szczególnej ochronie. Należy zachować ostrożność przy prowadzeniu prac ziemnych, by położenie w/w punktów nie uległo zmianie. O przypadku zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia lub zagrożenia zniszczeniem należy powiadomić Starostę Bocheńskiego. Kosztami założenia lub odtworzenia osnowy geodezyjnej zostanie obciążony inwestor.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Gmina Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
2	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Siedlec 250, 32-744 Łąpczyca elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami W nawiązaniu do przesłanego wniosku w zakresie propozycji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - budowa sieci kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego w trakcie budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej G580816 i G580796 w miejscowości Stanisławice działka nr 1000 oraz w miejscowości Cikowice działka nr 514/1 gm. Bochnia, GZWik sp. z o.o. uzgadnia lokalizację sieci w/w z zachowaniem następujących warunków: 1. Zachować bezpieczną odległość w planie od istniejących i projektowanych sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych minimum 1,0 m.	Prezes Zarządu Miroslaw Jankowicz

		<p>2. Roboty ziemne w przypadku zbliżenia do istniejących sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywać ręcznie, pod nadzorem GZWIK sp. z o.o. tel. (14) 612-22-70 lub (14) 614-61-90 wg. ustaleń na bieżąco.</p> <p>3. W przypadku odstępstw od w/w warunków uzgodnienia GZWIK sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w trakcie eksploatacji sieci.</p>	
3	<p>Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie Pogórska Woia 450, 33-152 Pogórska Woia elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne z uwagami</p> <p>Opinia pozytywna zgodnie z pismem znak OT-DL.420.1189.2022.2 z dnia 14.12.2022 r. według którego przed rozpoczęciem prac projekt należy bezwzględnie uzgodnić z OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, Pogórska Woia 450, 33-152 Pogórska Woia.</p>	<p>Starszy Specjalista (Obszar Techniczny) Michał Burtan</p>
4	<p>Orange Polska S.A. ul. Dauna 66, 30-629 Kraków</p>	<p>Uczestnik nieobecny na naradzie</p> <p>Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.</p>	
5	<p>Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Gazownia w Kłaju, Kłaj 653, 32-015 Kłaj elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne z uwagami</p> <p>Odnosząc się do sprawy GK-POD.6630.1098.2022 – Gazownia w Kłaju uzgadnia z uwagami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prace w strefie kontrolowanej gazociągu wykonać ręcznie pod nadzorem Gazowni w Kłaju. 2. Nie wyklucza się istnienia w terenie sieci gazowych, które nie zostały zinwentaryzowane, lub o których brak informacji. 3. Projektowane obiekty lokalizować zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 26.04.2013 w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 4. W trakcie prowadzenia nadzoru nad prowadzonymi pracami właściwa terytorialnie Gazownia zastrzega możliwość wprowadzenia ewentualnego zabezpieczenia sieci gazowej. <p>W przypadku odkrycia gazociągu, który nie został naniesiony na podkładach geodezyjnych bądź wystąpienia w terenie rozbieżności rzeczywistego przebiegu sieci gazowej w odniesieniu do dokumentacji, należy bezwzględnie powiadomić Gazownię w Kłaju, celem weryfikacji oraz ewentualnego zabezpieczenia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Należy zachować warunki <p>PSGKR.ZMSM.763.1148868.1.22 z dnia 31.10.2022.</p>	<p>Z-ca Kierownika Gazowni w Kłaju Jan Kasprzyk</p>
6	<p>TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne z uwagami</p> <p>Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w piśmie: TD/OTR/OMD/2022-08-17/0000004 z dnia 17.08.2022 r.</p>	<p>Starszy Specjalista ds. Dokumentacji Zbigniew Szymczyk</p>
7	<p>Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział w Krakowie, ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne z uwagami</p> <p>Zachować normatywne odległości od ist. infrastruktury. Prace wykonywać zgodnie z obw. przepisami i normami.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. <p>Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kategorycznie zabraniaamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. - Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń 	<p>Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych Wojciech Szczypczyk</p>

	<p>podziemnych TAURON Dystrybucji S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur osłonowych:</p> <p>Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.</p> <p>Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.</p> <p>Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.</p> <p>- Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych NN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN <p>należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.</p> <p>Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii j. w., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>- Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - linii NN - 1 m, - linii SN - 2 m, - linii WN - 5 m. 	
Wnioskodawca		BIURO PROJEKTÓW DROGMIX GRZEGORZ ĆWIORO-BADOWSKI

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Brak uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Z up. Starosty
Anita Bańach
mgr inż. Anita Bańach
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
w Wydziale Geodezji i Kartografii

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku usytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990).