

Znak sprawy : IF.272.19.2022

Nowa Sól, dnia 13 czerwca 2022 r.

Dotyczy : postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP pn.: **Zakup agregatów prądotwórczych na cele związane z Zarządzeniem Kryzysowym Zakup**

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły w dniu 09.06.2022 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

#### Pytania Wykonawcy:

- 1) Ponieważ ze specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia wynika, że agregat nie będzie agregatem stacjonarnym na stałe zamontowanym w jednym miejscu, lecz urządzeniem niestacjonarnym, mobilnym, zamontowanym na przyczepie, to zgodnie z obowiązującym przepisami (rozporządzenie UE 2016/1628) silnik w takim agregacie powinien spełniać normę emisji spalin STAGE V / ETAP V. Czy wymagają Państwo aby silnik spełniał normę emisji spalin STAGE V obowiązującą dla agregatów mobilnych?
- 2) Czy wymagają Państwo przyczepy homologowanej? Jeżeli tak to, czy agregat ma być dostarczony z homologacją jako agregat przewoźny tj. homologacja na całość przyczepa + agregat i jedna faktura na całość? Czy może wystarczy przyczepa homologowana + agregat jako ładunek, w takim przypadku muszą być dwie faktury oddzielna na przyczepę i oddzielna na agregat .
- 3) Czy podane masy odpowiednio ~1700kg dla agregatu 60kW i ~750kg dla agregatu 30kW są masami samych agregatów bez przyczepy?
- 4) Na czym ma polegać montaż agregatów?
- 5) We wzorze umowy w § 5 punkcie 2 widnieje zapis: „2.Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu realizacji niniejszej umowy ,w tym w szczególności koszty dostawy przedmiotu umowy, rozstawienia namiotów oraz przeszkolenia pracowników.”
- 6) proszę o dokładne opisane czynności wchodzące w zakres montażu .

#### Odpowiedzi Zamawiającego :

1. Zamawiający nie wymaga spełnienia normy emisji spalin STAGE V obowiązującej dla agregatów mobilnych
2. Agregat ma być dostarczony z homologacją jako agregat przewoźny tj. homologacja na całość przyczepa + agregat i jedna faktura na całość
3. Podane masy odpowiednio ~1700kg dla agregatu 60kW i ~750kg dla agregatu 30kW są masami samych agregatów bez przyczepy
4. Montaż polega na ustawieniu w miejscu wskazanym przez zamawiającego oraz ustawienie w sposób umożliwiający sprawdzenie prawidłowej pracy urządzenia.
5. Wzór umowy , § 5 punkcie 2 otrzymuje brzmienie: „2.Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu realizacji niniejszej umowy ,w tym w szczególności koszty dostawy przedmiotu umowy oraz przeszkolenia pracowników.”
6. Jak w pkt.4

Odpowiedź na powyższe pytania nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert, który pozostaje bez zmian. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Opublikowano na stronie:

[https://platformazakupowa.pl/sp\\_nowasol](https://platformazakupowa.pl/sp_nowasol)

ID 625273

STAROSTA  
  
Iwona Brzozowska