



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Tarnobrzeg, 12.05.2022 r.

Tarnobrzskie Wodociągi Sp. z o. o. zwana dalej „Zamawiającym”
ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg,
KRS: 0000112520 NIP: 867-00-03-252 REGON: 830337895

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): FZU-22-22

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00139290/01 z dnia 2022-04-28

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, pn. „Modernizacja systemu napowietrzania w komorze biologicznej 9.1 oczyszczalni ścieków”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

1. Jaka będzie szacunkowa ilość osadu i piasku zalegająca na dnie reaktora biologicznego?
Odpowiedź: Zgodnie z treścią zapisu w pkt 4 SWZ do usunięcia z bioreaktora i odwodnienia będzie ok. 150 Mg mieszaniny osadu.

2. Czy Zamawiający udostępni na czas pracy wiatę zadaszoną na magazynowanie odwodnionego urobku po mobilnej prasie filtracyjnej?

Odpowiedź: Ponieważ zagospodarowanie osadu leży po stronie Zamawiającego dlatego jego magazynowanie również będzie zapewnione przez Zamawiającego.

3. Kto ponosi koszt transportu i utylizacji wydobytego i odwodnionego urobku z reaktora biologicznego?

Odpowiedź: Koszt transportu z miejsca składowania pod wiatą i utylizacji wydobytego i odwodnionego osadu ponosi Zamawiający w związku z tym zapis w pkt. 4 SWZ zostaje skorygowany poprzez wykreślenie błędnego zapisu.

4. Jaki będzie zdaniem Zamawiającego kod odpadu materiału zalegającego na dnie? Czy będzie to 19 08 05 czy 19 08 99? Utylizacja i transportu odwodnionego materiału znacząco podniesie koszt realizacji całego zadania.

Odpowiedź: Ponieważ koszt transportu z miejsca składowania pod wiatą i utylizacji wydobytego i odwodnionego osadu ponosi Zamawiający w związku z tym numer kodu odpadu zostanie nadany przez Zamawiającego.

Treść pytań razem z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi.tarnobrzeg> oraz na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) bip-wodociagi.tarnobrzeg.pl
Wyjaśnienia zostaną dołączone do SWZ i będą stanowić jej integralną część.

WICEPREZES ZARZĄDU


Monika Górska

PREZES ZARZĄDU


Witold Wznieński

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do
podejmowania czynności w jego imieniu