



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W NOWYM TOMYŚLU
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8,
64-300 NOWY TOMYŚL**
TEL. 614422091, 614422080
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl
NIP: 788-00-07-818
VAT-UE: PL 788 00 07 818
REGON: 631066938
nr. rejestrowy BDO-000036386

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425
BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

Nowy Tomyśl, dnia 20.06.2023 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe „Dostawa stalowego zbiornika dwupłaszczowego na olej napędowy o pojemności 5000 l z dystrybutorem” (ID 780823)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytanie zadane do treści ogłoszenia w postępowaniu „Dostawa stalowego zbiornika dwupłaszczowego na olej napędowy o pojemności 5000 l z dystrybutorem” (ID 780823)

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie czy wystarczy by część hydrauliczna i liczydło dystrybutora były zamykane na klucz czy jeszcze dystrybutor jako całość ma być zabudowany w osobnej szafie zamykanej na klucz ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby cały układ dystrybucyjny znajdował się w obudowie zamykanej na klucz.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

[Podpis]
mgr inż. Marek Wichtowski