KL. "I"

KL. "H"

PAWILON NR 2
poziom ±0,00

STREFA NR IV
pawilon nr 2 i łącznik
4889,5 m2 - 115 miejsc

ŁĄCZNIK
poziom ±0,00

KL. "G"

STREFA NR III
pawilon nr 1 - lewa strona
4985,1 m2 - 180 miejsc

KL. "F"

KL. "E"

PAWILON NR 1
poziom ±0,00

STREFA NR II
pawilon nr 1 - prawa strona
4094,9 m2 - 120 miejsc

KL. "C"

KL. "B"

KL. "A"

KL. "D"

	LEGENDA OPRAW
SYMBOL	OPIS OPRAWY
EW1	Oprawa typu MONITOR 1 IP40 LED OP1 G1,2 TC 1h + piktogram, natynkowa
EW2	Oprawa typu MONITOR 1 IP65 LED OP2 G1,2 TC 1h + piktogram, natynkowa
EW3	Oprawa typu MONITOR 1 IP65 LED OP20 G1,2 TC 1h, do niskich temp. natynkowa
EW4	Oprawa typu VERSO LED V5N G1,2 TC 1h + piktogramy natynkowa
AW1	Oprawa typu MONITOR 1 IP65 LED H0 G1x1 TC 1h VWD, natynkowa
AW2	Oprawa typu VERSO LED VUN G1x1 TC 1h CR
AW3	Oprawa typu VERSO LED VDN G1x1 TC 1h WD, natynkowa
AW4	Oprawa typu MONITOR 1 IP65 LED H0 G2x2 TC 1h VWD, natynkowa
AW5	Oprawa typu VERSO LED VUN G1x1 TC 1h VWD, natynkowa
AW6	Oprawa typu VERSO LED VUN G1x3 TC 1h VWD, natynkowa
AW7	Oprawa typu VERSO LED VUN G1x3 TC 1h CR, natynkowa
TE/–	Istniejąca tablica elektryczna TE/nr poziomu.nr rozdzielni

Uwaga:
1.Oświetlenia należy zasilić z istniejących tablic elektrycznych piętrowych kablem YDY 3x1,5 mm2
2.Obwody zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym 10A o charakterystyce C

WYSOKI PARTER

PAWILON 1		
POW. UŻYTKOWA	1759,8	m2
KUBATURA	7660	m3
ŁĄCZNIK		
POW. UŻYTKOWA	348,6	m2
KUBATURA	1350	m2
PAWILON 2		
POW. UŻYTKOWA	816,4	m2
KUBATURA	3560	m3
RAZEM WYSOKI PARTER:		
POW. UŻYTKOWA	2924,8	m2
KUBATURA	12570	m3

Projektował: mgr inż. Jacek Szczęsny nr upr.MAP/0037/PWOE/14
Sprawdził: mgr inż. Jacek Adach nr upr.MAP/0046/PWOE/19

Projekt: PROJEKT OSNOWY EWAKUACYJNEGO

Temat Projektu: NOWY WYSOKI PARTER WRAZ Z POMOSTEM OSNOWY EWAKUACYJNEGO

Faza: Projekt wykonawczy

Rzędna: 1/100

Data: 10-2019

Rysunek nr: EZ.4