




IV PIĘTRO
POW. UŻYTKOWA 216,4 m2
KUBATURA 1000 m3

LEGENDA OPRAW	
SYMBOL	OPIS OPRAWY
EW1	Oprawa typu MONITOR 1 IP40 LED OP1 G1,2 TC 1h + piktogram, natynkowa
EW2	Oprawa typu MONITOR 1 IP65 LED OP2 G1,2 TC 1h + piktogram, natynkowa
EW3	Oprawa typu MONITOR 1 IP65 LED OP20 G1,2 TC 1h, do niskich temp. natynkowa
EW4	Oprawa typu VERSO LED VSN G1,2 TC 1h + piktogramy natynkowa
AW1	Oprawa typu MONITOR 1 IP65 LED H0 G1x1 TC 1h VWD, natynkowa
AW2	Oprawa typu VERSO LED VUN G1x1 TC 1h CR
AW3	Oprawa typu VERSO LED VDN G4x1 TC 1h WD, natynkowa
AW4	Oprawa typu MONITOR 1 IP65 LED H0 G2x2 TC 1h VWD, natynkowa
AW5	Oprawa typu VERSO LED VUN G1x1 TC 1h VWD, natynkowa
AW6	Oprawa typu VERSO LED VUN G1x3 TC 1h VWD, natynkowa
AW7	Oprawa typu VERSO LED VUN G1x3 TC 1h CR, natynkowa
TE/--	Istniejąca tablica elektryczna TE/nr poziomu.nr rozdzielni

Uwaga:
1.Oświetlenie należy zasilić z istniejących tablic elektrycznych piętrowych kablem YDY 3x1.5 mm2
2.Obwody zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym 10A o charakterystyce C

Investor:	Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe ul. Dietla 5 34–700 Rabka–Zdrój	Projektował: mgr inż. Józef Szczypka Nr upr.MAP/0327/PWGE/12	Podpis: 	Skala: 1:100
Obiekt:	Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe ul. Dietla 5 34–700 Rabka–Zdrój	Sprawdził: mgr inż. Wojciech Adach Nr upr.MAP/0048/PWBE/15	Podpis: 	Data: 02–2019
Temat Projektu:	PROJEKT OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO		Faza: Projekt wykonawczy	Projekt numer: 1/02/2019
Tytuł:	RZUT CZWARTE PIĘTRO – PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO		Rysunek numer: E/2.8	



AP SYSTEM S.C.
UL. Zakopłanska 9/209
tel/fax: 12 266–83–77
kom.: 604–90–25–53 , 604–25–05–54
e-mail: biuro@apssystem.pl