

znaki	LEGENDA OPRAW oraz inne
EW1	Oprawa typu MONITOR 1 IP40 LED OPT G1,2 TC 1h + piktogram, natynkowa
EW2	Oprawa typu MONITOR 1 IP65 LED OP2 G1,2 TC 1h + piktogram, natynkowa
EW3	Oprawa typu MONITOR 1 IP65 LED OP20 G1,2 TC 1h, do niskich temp. natynkowa
EW4	Oprawa typu VERSO LED VSN G1,2 TC 1h + piktogramy natynkowa
AW1	Oprawa typu MONITOR 1 IP65 LED H0 G1x1 TC 1h VWD, natynkowa
AW2	Oprawa typu VERSO LED VUN G1x1 TC 1h CR
AW3	Oprawa typu VERSO LED VDN G4x1 TC 1h WD, natynkowa
AW4	Oprawa typu MONITOR 1 IP65 LED H0 G2x2 TC 1h VWD, natynkowa
AW5	Oprawa typu VERSO LED VUN G1x1 TC 1h VWD, natynkowa
AW6	Oprawa typu VERSO LED VUN G1x3 TC 1h VWD, natynkowa
AW7	Oprawa typu VERSO LED VUN G1x3 TC 1h CR, natynkowa
TE/–	istniejąca tablica elektryczna TE/nr poziomu.nr rozdzielni

Uwaga:
1.Oświetlenie należy zasilić z istniejących tablic elektrycznych pięciowych kablem YDY 3x1.5 mm2
2.Obwody zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym 10A o charakterystyce C

PAWILON 1
POW. UŻYTKOWA 1740,2 m2
KUBATURA 7660 m3

ŁĄCZNIK
POW. UŻYTKOWA 340,0 m2
KUBATURA 1350 m2

PAWILON 2
POW. UŻYTKOWA 795,8 m2
KUBATURA 3560 m3

RAZEM NISKI PARTER:
POW. UŻYTKOWA 2876,0 m2
KUBATURA 12570 m3

Inwestor:	Dolnośl. Centrum Rehabilitacyjne – Uzdrowiskowe ul. Słotwińska 9 58-560 Polanica-Zdrój	Projektował: mgr inż. Jan Wiśniewski Szczęsny Nr upr.WKP/0327/PWOM/12	Skala: 1:100
Obiekt:	Dolnośl. Centrum Rehabilitacyjne – Uzdrowiskowe ul. Słotwińska 9 58-560 Polanica-Zdrój	Sprawdził: mgr inż. Wojciech Wiśniewski Nr upr.WKP/0327/PWOM/12	Data: 05.2014
Temat:	PROJEKT OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO	Projekt budowlany	Nr rysunku: 07.2.3
Temat:	RZUT NISKI PARTER PROJEKT OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO		
	SYSTEM-ELEKTRO ul. Grodzka 9/209 58-500 Jelenia Góra tel. 667 100 134 e-mail: biuro@system-elektro.pl		