STREFA NR I
996,4 m2

PAWILON NR 1
poziom -10,10

POM. GOSPODARCZE 100,0 m2
POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 214,0 m2
POM. TECHNICZNE 80,0 m2
POM. TECHNICZNE 51,0 m2
KOMUNIKACJA 15,0 m2
KORYTARZ 13,0 m2
ZBIORNIK NA OLEJ OPAŁOWY
KLATKA "B"
POM. GOSP. 17,8 m2
POM. GOSP. 16,2 m2
POM. GOSP. 15,6 m2
POM. GOSP. 7,0 m2
SZATNIE 260,0 m2
POM. GOSP. 7,0 m2
POM. GOSP. 39,8 m2
POM. GOSP. 13,0 m2
POM. GOSP. 27,0 m2
POM. EL. 16,0 m2
H = 2,90 m
H = 3,70 m
H = 2,80 m
KOMUNIKACJA I SCHODY 82,0 m2
P. GOSP. 9,8 m2
P. GOSP. 7,5 m2
P. GOSP. 6,9 m2
P. GOSP. 7,1 m2
P. GOSP. 7,1 m2
P. GOSP. 7,1 m2
P. GOSP. 7,8 m2
P. GOSP. 8,6 m2
P. GOSP. 3,6 m2
PRZEWIĄZKA
KL. "A"
TE/-2.1
TE/-2.2

PIWNICE

PAWILON 1	
POW. UŻYTKOWA	996,4 m2
KUBATURA	4000 m3

SYMBOL	LEGENDA OPRAW OPIS OPRAWY
EW1	Oprawa typu MONITOR 1 IP40 LED OP1 G1,2 TC 1h + piktogram, natynkowa
EW2	Oprawa typu MONITOR 1 IP65 LED OP2 G1,2 TC 1h + piktogram, natynkowa
EW3	Oprawa typu MONITOR 1 IP65 LED OP20 G1,2 TC 1h, do niskich temp. natynkowa
EW4	Oprawa typu VERSO LED VSN G1,2 TC 1h + piktogramy natynkowa
AW1	Oprawa typu MONITOR 1 IP65 LED H0 G1x1 TC 1h VWD, natynkowa
AW2	Oprawa typu VERSO LED VUN G1x1 TC 1h CR
AW3	Oprawa typu VERSO LED VDN G4x1 TC 1h WD, natynkowa
AW4	Oprawa typu MONITOR 1 IP65 LED H0 G2x2 TC 1h VWD, natynkowa
AW5	Oprawa typu VERSO LED VUN G1x1 TC 1h VWD, natynkowa
AW6	Oprawa typu VERSO LED VUN G1x3 TC 1h VWD, natynkowa
AW7	Oprawa typu VERSO LED VUN G1x3 TC 1h CR, natynkowa
TE/--	Istniejąca tablica elektryczna TE/nr poziomu.nr rozdzielni

Uwaga:
1.Oświetlenie należy zasilić z istniejących tablic elektrycznych piętrowych kablem YDY 3x1.5 mm2
2.Obwody zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym 10A o charakterystyce C

Inwestor:	Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe ul. Dietla 5 34–700 Rabka–Zdrój	Projektował: mgr inż. Janusz Szczypka Nr upr.MAP/0327/PWOE/12	Podpis:	Skala: 1:100
Obiekt:	Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe ul. Dietla 5 34–700 Rabka–Zdrój	Sprawdził: mgr inż. Wojciech Adach Nr upr.MAP/0048/PWBE/15	Podpis:	Data: 02–2019
Temat Projektu:	PROJEKT OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO	Faza: Projekt wykonawczy	Projekt numer: 1/02/2019	Rysunek numer: E/2.1
Tytuł:	RZUT PIWNICE– PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO			
	AP SYSTEM S.C. ul. Zakopiańska 9/209 tel/fax. 12 266–83–77 kom. 604–20–25–53 ; 604–25–05–54 e–mail: biuro@apsystem.pl			