

Wałcz, dnia 5 kwietnia 2024 r.



## GMINA MIEJSKA WAŁCZ

nr sprawy: IRP.271.1.2024

### Pytania nr 2 do postępowania

Zgodnie z art. 284, w zw. a art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje pytania od wykonawcy, które wpłynęły w toczącym się postępowaniu pn.: *Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej, na terenie byłej jednostki wojskowej w Wałczu wraz z budową infrastruktury technicznej*, wraz z odpowiedziami:

#### Pytanie 1

W związku z rozbieżnościami w przedmiarze, opisie technicznym, profilu, proszę o podanie ilości studni kanalizacji sanitarnej DN1000 i DN1200.

W przedmiarze:

DN1000 - 9 kpl.

DN1200 - 3 kpl.

Na profilu:

DN1000 - 14 (11 na sieci głównej + 3 na przyłączach)

DN1200 - 9 kpl.

W opisie technicznym:

DN1000 - 3 kpl.

DN1200 - 20 kpl.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z profilem podłużnym kanalizacji sanitarnej (rys. 2), należy przyjąć jak niżej:

DN1000 - 11 kpl. – poz. koszt. nr 38

DN1200 - 10 kpl. – poz. koszt. nr 39

**Pytanie 2**

W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na powyższe zadanie zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy załączonym kosztorysem/przedmiarem a projektem technicznym. W Przedmiarze robót w dziale kanalizacja sanitarna w pozycjach:

KO 38 podano ilość studni betonowych Dn 1000 do wykonania w ilości - 9 szt

KO 39 ilość studni betonowych Dn 1200 - 3 szt

Wg projektu technicznego ilość studni do wykonania:

Dn 1000 - 3 szt

Dn 1200 - 20 szt

Proszę o podanie właściwej ilości studni do budowy na zadaniu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z profilem podłużnym kanalizacji sanitarnej (rys. 2), należy przyjąć jak niżej:

DN1000 - 11 kpl. – poz. koszt. nr 38

DN1200 - 10 kpl. – poz. koszt. nr 39

**/Zamawiający/**